



Vlaams Ministerie
van Onderwijs en Vorming

Onderwijsinspectie
Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 BRUSSEL

doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be
www.onderwijsinspectie.be

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Sted. Academie SLAC te Leuven Filiaal Holsbeek

Hoofdstructuur	DKO
Pedagogische eenheid	
Instellingsnummer	50013
Instelling	Sted. Academie SLAC
Directeur	Annemie VERBEEK
Adres	Dirk Boutsiaan 60 - 3000 LEUVEN
Telefoon	016-22.08.70
Fax	016-31.62.19
e-mail	academie@leuven.be
Website/URL	www.slac.be
Bestuur van de instelling	961227 - Gemeentebestuur van Leuven te LEUVEN
Adres	Professor Van Overstraetenplein 2 - 3000 LEUVEN
Scholengemeenschap/Consortium	0
Adres	-
CLB	0
Adres	-
Dagen van het doorlichtingsbezoek	13/02/2012, 27/02/2012, 28/02/2012, 29/02/2012, 01/03/2012, 02/03/2012, 03/03/2012
Einddatum van het doorlichtingsbezoek	3/03/2012
Datum bespreking verslag met de instelling	27/03/2012
Samenstelling inspectieteam	
Inspecteur-verslaggever	Hilde Quix
Teamleden	Rieka Hérie Kurt Maenhout

INHOUDSOPGAVE

INLEIDING	3
1. RELEVANTE KENMERKEN	4
2. FOCUS VAN DE CONTROLE	4
3. ASPECTEN VAN HET WELZIJNSBELEID	4
3.1 Organisatie	4
3.2 Veiligheid van de leer- en werkomgeving	6
3.3 Gezondheid en hygiëne	6
3.4 Milieu	7
4. STERKTES EN ZWAKTES	8
4.1 Relevante aspecten waarin de instelling goed is	8
4.2 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren	8
4.3 Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren	8
5. ADVIES	9
6. REGELING VOOR HET VERVOLG	9

INLEIDING

Op 13/02/2012, 27/02/2012, 28/02/2012, 29/02/2012, 01/03/2012, 02/03/2012, 03/03/2012 bezocht de onderwijsinspectie van de Vlaamse Gemeenschap uw instelling. Zij deed dit in het kader van haar decretale opdracht om voor de overheid toezicht uit te oefenen op de kwaliteit en de kwaliteitszorg van onderwijsinstellingen.

Zij is daarbij bevoegd voor:

- de controle van het studiepeil;
- de naleving van de onderwijsregelgeving;
- de controle op naleving van de wet op de veiligheid, het welzijn en de hygiëne.

Overeenkomstig het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid van art. 38 §5 om het toezicht inzake bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne afzonderlijk van de doorlichting uit te voeren.

Tijdens deze controle voert de inspectie volgende activiteiten uit: onderzoek en analyse van documenten en gegevens, observaties en gesprekken.

Het onderzoek mondt uit in een verslag. Dat begint met een opsomming van de relevante kenmerken van de instelling. Daarna volgt een overzicht van de aspecten inzake het welzijnsbeleid van de instelling die onderzocht worden.

Het verslag eindigt met het advies en de regeling voor het vervolgtoezicht.

Het verslag van de controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne resulteert in één van drie mogelijke adviezen:

- gunstig;
- gunstig beperkt in de tijd;
- ongunstig.

Een gunstig advies is noodzakelijk, wil de instelling verder erkend worden en/of verder opgenomen worden in de financierings- of subsidiëringsregeling.

Het verslag moet binnen een termijn van 30 kalenderdagen na ontvangst op een personeelsvergadering integraal besproken worden.

Het verslag is openbaar en kan ongeveer drie maanden na de doorlichting geraadpleegd worden op de website van het departement onderwijs op het adres www.ond.vlaanderen.be/doorlichtingsverslagen of op www.schooldoorlichting.be.

Het verslag mag niet gebruikt worden voor publicitaire doeleinden (bijvoorbeeld met het oog op leerlingenwerving).

1. RELEVANTE KENMERKEN

Contextuele kenmerken

- De academie heeft een hoofdschool (VP1) in Leuven (Dirk Boutslaan 60)
- Daarnaast zijn er 11 wijkafdelingen en 2 filialen. Wijkafdelingen: Leuven: Ziekenhuisschool (VP2); Heverlee: - Paul Van Ostaijenpark (VP3); Celestijnenlaan19 (VP4); Waversebaan 66 (VP5); Kessel-lo: Rerum Novarumlaan 5 (VP6); Prins-Regentplein 34 (VP7); Ortolanenstraat 6 (VP8), Spaarstraat (VP9); Wilsele: Ontmoetingscentrum (VP10); Wijgmaal: Baron Descampslaan 105 (VP11)
- Filialen: Bierbeek: C.C De Borre (VP12) en Holsbeek: Oude pastorie Kortrijk-Dutsel (VP13)"
- Het gemeentebestuur Holsbeek is aangesloten bij Interleuven, een intergemeentelijke preventiedienst.
- Henri Grammet is adviseur voor de gemeente Holsbeek, via Interleuven - er is geen preventie-adviseur aangeduid voor Holsbeek, voor wat betreft het filiaal van het conservatorium (VP7), zo ook voor de wijkafdeling van het filiaal (VP8). Er is geen lokale preventieadviseur aangesteld vanuit het conservatorium zelf.

Situationele factoren

- De leerkrachten worden niet beschouwd als personeel van de stad Leuven, noch van de gemeente Holsbeek.

2. FOCUS VAN DE CONTROLE

Aspecten van het welzijnsbeleid die in aanmerking kwamen voor onderzoek:

Organisatie van het welzijnsbeleid	Ja
Veiligheid van de leer- en werkomgeving	Ja
Gezondheid en hygiëne	Ja
Milieu	Ja

3. ASPECTEN VAN HET WELZIJSBELEID

3.1 Organisatie

3.1.1 *Het bestuur van de instelling*

Het bestuur van de instelling voert geen beleid, toont geen engagement naar praktische organisatie met betrekking tot welzijn en/of voorziet hiervoor geen middelen.

Toelichting: Er is geen beleidsverklaring met betrekking tot het voeren van een dynamische welzijnsbeleid voor de academie beeldende Kunst. De overeenkomst d.d. 30 juni 2008 tussen de bestuurlijke entiteiten, nl. stad Leuven als schoolbestuur van de academie en gemeente Holsbeek als eigenaar en beheerder van de gebouwen (VP13), verwijst op geen enkel moment naar rechten, verplichtingen en engagementen van beide partijen inzake het voeren van dergelijk beleid.

3.1.2 *Comité¹*

Er is geen comité preventie en bescherming op het werk en in een ander overlegorgaan komen geen punten aan bod met betrekking tot welzijn.

Toelichting: Er is geen comité preventie en bescherming op het werk of een ander overlegorgaan. De overeenkomst d.d. 30 juni 2008 tussen de bestuurlijke entiteiten, nl. stad Leuven als schoolbestuur van het conservatorium en de gemeente Holsbeek als eigenaar en beheerder van de gebouwen (VP13), verwijst op geen enkel moment naar het bestaan of de oprichting van een (gezamenlijk) comité preventie en bescherming op het werk of een ander overlegorgaan waar punten aan bod kunnen komen met betrekking tot welzijn die beide partijen aanbelangen.

3.1.3 *Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)*

De interne dienst bestaat niet of bestaat enkel op papier.

Toelichting: Er is geen interne dienst voor preventie en bescherming op het werk. De overeenkomst d.d. 30 juni 2008 tussen de bestuurlijke entiteiten, nl. stad Leuven als schoolbestuur van de academie Beeldende Kunst en de gemeente Holsbeek als eigenaar en beheerder van de gebouwen, verwijst op geen enkel moment naar het bestaan of de oprichting van een interne dienst voor preventie en bescherming op het werk, bevoegd voor de conservatoriumwerking in het filiaal.

3.1.4 *Samenwerking met externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)*

Er is geen schriftelijke overeenkomst met een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk.

Toelichting: Er is geen samenwerking met een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk. De overeenkomst d.d. 30 juni 2008 tussen de bestuurlijke entiteiten, nl. stad Leuven als schoolbestuur van de academie Beeldende Kunst en de gemeente Holsbeek als eigenaar en beheerder van de gebouwen, verwijst op geen enkel moment naar een schriftelijke overeenkomst met een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk, bevoegd voor de academiewerking in het filiaal.

3.1.5 *Aankoop- en indienststellingsbeleid*

Er is geen betrokkenheid van de preventieadviseur bij de aankoop van machines, installaties en apparaten; er is geen akkoord van de preventieadviseur; er zijn geen indienststellingsverslagen.

Toelichting: Er is geen aankoop- en indienststellingsbeleid. De overeenkomst d.d. 30 juni 2008 tussen de bestuurlijke entiteiten, nl. stad Leuven als schoolbestuur van de academie en de gemeente Holsbeek als eigenaar en beheerder van de gebouwen, verwijst op geen enkel moment naar concrete afspraken inzake een aankoop- en indienststellingsbeleid voor de academiewerking in het filiaal.

3.2 *Veiligheid van de leer- en werkomgeving*

3.2.1 *Bewoonbaarheid*

De infrastructurele voorzieningen voldoen aan de comfort- en/of veiligheidseisen en er wordt gevolg gegeven aan klachten.

Toelichting: nihil

3.2.2 *Veiligheid van het domein van de instelling*

Op het domein van de instelling zijn geen waarneembare risico's op valgevaar.

¹ Comité: het comité preventie en bescherming op het werk of een ander overlegorgaan (overlegcomité, personeelsvergadering, werkgroep ...) dat – in die gevallen waar het wettelijk mogelijk is – de taken van het comité preventie en bescherming op het werk op zich neemt.

Toelichting: nihil

3.2.3 Verkeersveiligheid

Het domein van de instelling en de onmiddellijke omgeving zijn voldoende verkeersveilig.

Toelichting: nihil

3.2.4 Brandveiligheid

Er zijn tekorten met betrekking tot brandveiligheid die tijdelijk aanvaardbaar zijn.

Toelichting: De inspectie heeft niet kunnen vaststellen dat veiligheidsverlichting jaarlijks wordt nagekeken. Het brandpreventieverslag dateert van 2008. Er is tegemoet gekomen aan alle opmerkingen in het verslag.

3.2.5 Evacuatie

De preventieve maatregelen en/of de voorzieningen met betrekking tot een mogelijke evacuatie vertonen tekorten die tijdelijk aanvaardbaar zijn.

Toelichting: De instelling organiseert geen evacuatie-oefeningen in het filiaal. Een evacuatie-scenario is aanwezig.

3.2.6 Veiligheid van de elektrische installatie(s) en liften

De elektrische installatie(s) en de liften voldoen. Er werd gevolg gegeven aan alle opmerkingen uit de keuringsverslagen.

Toelichting: nihil

3.2.7 Veiligheid van toestellen²

De vigerende reglementering met betrekking tot een veilig gebruik van toestellen wordt voldoende nageleefd.

Toelichting: nihil

3.3 Gezondheid en hygiëne

3.3.1 Sanitaire installaties

De sanitaire installaties en toebehoren voldoen.

Toelichting: nihil

3.3.2 EHBO

De instelling beschikt over de voorzieningen om EHBO te bieden, maar verschillende aspecten kunnen nog worden verbeterd.

Toelichting: De academie heeft geen hulpverleners die beschikken over de nodige attesten.

3.3.3 Rookverbod

De instelling doet voldoende inspanningen om rekening te houden met het rookverbod.

Toelichting: Nihil

3.3.4 Voedingsmiddelenhygiëne

De voedingsmiddelenhygiëne voldoet aan de vigerende regelgeving.

² Toestellen: alles (apparaten, speeltuigen, installaties, machines, werkposten, gereedschappen, ...) wat mogelijk aanleiding kan geven tot een verhoogd risico voor personeel en/of leerlingen/cursisten.

Toelichting: Nihil

3.4 Milieu

3.4.1 *Omgaan met gevaarlijke producten*

De omgang met gevaarlijke producten voldoet.

Toelichting: nihil

3.4.2 *Zwembaden*

Niet van toepassing

Toelichting: Nihil

4. STERKTES EN ZWAKTES

4.1 Relevante aspecten waarin de instelling goed is

- de bewoonbaarheid in de Oude Pastorie
- Het sanitair
- Het rookbeleid
- Het omgaan met gevaarlijke producten

4.2 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren

- Hulpverleners aanstellen die in het bezit zijn van de nodige attesten en die aanwezig zijn tijdens de uren van de academie.

4.3 Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren

- Tegen september 2013. De organisatie van het welzijnsbeleid inzake de academiewerking in het filiaal in overeenstemming brengen met de geldende regelgeving, dit voor wat betreft het bestuur van de instelling, het comité of een ander overlegorgaan, de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk, de samenwerking met de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk en het aankoop- en indienststellingsbeleid (voor VP13)
- Tegen september 2013. Het evacuatiealarm afstemmen op de academiewerking in het filiaal en minimum jaarlijks één evacuatieoefening houden (VP13).

5. ADVIES

In uitvoering van het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 is het advies gunstig beperkt in de tijd voor de erkenningsvoorwaarden met betrekking tot bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne.

Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren:

- Tegen september 2013. De organisatie van het welzijnsbeleid inzake de academiewerking in het filiaal in overeenstemming brengen met de geldende regelgeving, dit voor wat betreft het bestuur van de instelling, het comité of een ander overlegorgaan, de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk, de samenwerking met de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk en het aankoop- en indienststellingsbeleid (voor VP13)
- Tegen september 2013. Het evacuatiealarm afstemmen op de academiewerking in het filiaal en minimum jaarlijks één evacuatieoefening houden (VP13).

6. REGELING VOOR HET VERVOLG

Het bestuur van de instelling moet vanaf 1 februari 2015 kunnen aantonen dat er voldoende geremedieerd werd om de tekorten volgens de vooropgestelde termijnen weg te werken.

Namens het inspectieteam, de inspecteur-verslaggever

Hilde Quix

Datum:

Voor kennisname namens de directie/het schoolbestuur:

Annemie VERBEEK