



Vlaams Ministerie
 van Onderwijs en Vorming

Onderwijsinspectie
 Hendrik Consciencegebouw
 Koning Albert II-laan 15
 1210 BRUSSEL

doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be
 www.onderwijsinspectie.be

Verslag over de controle van woonbaarheid, veiligheid en hygiëne van PCVO West-Vlaanderen te Izegem

Hoofdstructuur	CVO
Pedagogische eenheid	
Instellingsnummer	126979
Instelling	PCVO West-Vlaanderen
Directeur	THOMAS HEUS
Adres	Meiboomstraat 8 - 8870 IZEGEM
Telefoon	051-30.04.28
Fax	051-32.01.08
e-mail	pcvo@west-vlaanderen.be
Website/URL	www.pcvowest-vlaanderen.be
Bestuur van de instelling	960071 - Provinciebestuur West-Vlaanderen te SINT-ANDRIES
Adres	Koning Leopold III-laan 41 - 8200 SINT- ANDRIES
Scholengemeenschap/Consortium	127341 - Consortium volw XII - Menes vzw te IZEGEM
Adres	Emelgemseplein 1 - 8870 IZEGEM
Dagen van het doorlichtingsbezoek	10/01/2012, 11/01/2012, 12/01/2012, 13/01/2012, 16/01/2012, 17/01/2012, 18/01/2012
Einddatum van het doorlichtingsbezoek	18/01/2012
Datum bespreking verslag met de instelling	02/02/2012
Samenstelling inspectieteam	
Inspecteur-verslaggever	Dirk Fiers
Teamleden	Eddy Boey Hilde Vandeurzen

INHOUDSOPGAVE

INLEIDING	3
1. RELEVANTE KENMERKEN	4
2. FOCUS VAN DE CONTROLE	4
3. ASPECTEN VAN HET WELZIJNSBELEID	4
3.1 Organisatie	4
3.2 Veiligheid van de leer- en werkomgeving	5
3.3 Gezondheid en hygiëne	6
3.4 Milieu	6
4. STERKTES EN ZWAKTES	7
4.1 Relevante aspecten waarin de instelling goed is	7
4.2 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren	7
4.3 Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren	7
5. ADVIES	8
6. REGELING VOOR HET VERVOLG	8

INLEIDING

Op 10/01/2012 bezocht de onderwijsinspectie van de Vlaamse Gemeenschap uw instelling. Zij deed dit in het kader van haar decretale opdracht om voor de overheid toezicht uit te oefenen op de kwaliteit en de kwaliteitszorg van onderwijsinstellingen.

Zij is daarbij bevoegd voor:

- de controle van het studiepeil;
- de naleving van de onderwijsregelgeving;
- de controle op naleving van de wet op de veiligheid, het welzijn en de hygiëne.

Overeenkomstig het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid van art. 38 §5 om het toezicht inzake woonbaarheid, veiligheid en hygiëne afzonderlijk van de doorlichting uit te voeren.

Tijdens deze controle voert de inspectie volgende activiteiten uit: onderzoek en analyse van documenten en gegevens, observaties en gesprekken.

Het onderzoek mondt uit in een verslag. Dat begint met een opsomming van de relevante kenmerken van de instelling. Daarna volgt een overzicht van de aspecten inzake het welzijnsbeleid van de instelling die onderzocht worden.

Het verslag eindigt met het advies en de regeling voor het vervolgtoezicht.

Het verslag van de controle woonbaarheid, veiligheid en hygiëne resulteert in één van drie mogelijke adviezen:

- gunstig;
- gunstig beperkt in de tijd;
- ongunstig.

Een gunstig advies is noodzakelijk, wil de instelling verder erkend worden en/of verder opgenomen worden in de financierings- of subsidiëringsregeling.

Het verslag moet binnen een termijn van 30 kalenderdagen na ontvangst op een personeelsvergadering integraal besproken worden.

Het verslag is openbaar en kan ongeveer drie maanden na de doorlichting geraadpleegd worden op de website van het departement onderwijs op het adres www.ond.vlaanderen.be/doorlichtingsverslagen of op www.schooldoorlichting.be.

Het verslag mag niet gebruikt worden voor publicitaire doeleinden (bijvoorbeeld met het oog op leerlingenwerving).

1. RELEVANTE KENMERKEN

Contextuele kenmerken

- Het centrum heeft 8 lesplaatsen: Meiboomstraat 8 Izegem (LP1), Italianenstraat 30 Izegem (LP2), Tinnenpotstraat 43 Izegem (LP3), Graaf Karel de Goedelaan 7 Kortrijk (LP4), Condédreef 10 Kortrijk (LP5), Bruggesteeweg 128 Ruiselede (LP6), St-Jorisstraat 62 Izegem (LP7), Veldstraat 168 Kortrijk (LP8).
- Het centrum deelt lesplaatsen met andere onderwijsinstellingen: LP2 met VTI Izegem (34553), LP4 en LP5 met PTI Kortrijk (112318), LP8 met Basisschool St-Jozef Kortrijk (18713). LP7 is een lokaal dienstencentrum.
- LP 6 is het penitentiair centrum en werd niet onderzocht.
- Het centrum en PTI Kortrijk behoren tot hetzelfde schoolbestuur. LP4 en LP5 zijn in eigendom van het bestuur.

Situationele factoren

- De lokale preventieadviseur is in opleiding. Het centrum zit vandaag in een overgangsfase. Verantwoordelijkheden zullen in de nabije toekomst worden overgeheveld naar de lokale PA. Dit moet leiden tot meer transparante aanpak.
- LP2 is pas doorgelicht en kreeg een gunstig advies WZB. De hoofdvestiging van het centrum (LP1) bevindt zich op dezelfde campus, maar in een apart gedeelte als het St-Jozefscollege.
- Doordat er nog geen definitieve beslissing i.v.m. de uitbreiding van het erfpachtrecht op de hoofdvestigingsplaats, zit het centrum gewrongen met een aanpak op (middel)lange termijn. Onder meer de toekomst van LP3, noodzakelijke investeringen en consolidering van afspraken hangen hier van af.
- De PA van de stad Izegem heeft aan de directeur verklaard dat LP7 voldoet aan de vereisten in zake welzijnsbeleid.

2. FOCUS VAN DE CONTROLE

Aspecten van het welzijnsbeleid die in aanmerking kwamen voor onderzoek:

Organisatie van het welzijnsbeleid	Ja
Veiligheid van de leer- en werkomgeving	Ja
Gezondheid en hygiëne	Neen
Milieu	Ja

3. ASPECTEN VAN HET WELZIJSBELEID

3.1 Organisatie

3.1.1 *Het bestuur van de instelling*

Het bestuur van de instelling beschikt over een dynamisch welzijnsbeleid.

Toelichting: Nihil

3.1.2 Comité¹

Het comité preventie en bescherming op het werk/ander overlegorgaan voert de wettelijk voorziene opdrachten voldoende uit.

Toelichting: Nihil

3.1.3 Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)

De interne dienst preventie en bescherming op het werk functioneert gedeeltelijk.

Toelichting: Doordat de lokale PA nog niet in volle bevoegdheid is, gebeurt de opmaak van risicoanalyses en de analyse van ongevallen en incidenten bij cursisten nog onvoldoende gestructureerd.

3.1.4 Samenwerking met externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)

De externe dienst preventie en bescherming op het werk is voldoende complementair met de interne dienst.

Toelichting: Nihil

3.1.5 Aankoop- en indienststellingsbeleid

Het aankoop- en indienststellingsbeleid van toestellen is geïntegreerd in het beleid van de instelling.

Toelichting: Nihil

3.2 Veiligheid van de leer- en werkomgeving

3.2.1 Bewoonbaarheid

De infrastructurele voorzieningen voldoen aan de comfort- en/of veiligheidseisen en er wordt gevolg gegeven aan klachten.

Toelichting: De kwaliteit van de bewoonbaarheid in LP3 verdient constante bewaking.

3.2.2 Veiligheid van het domein van de instelling

Op het domein van de instelling zijn geen waarneembare risico's op valgevaar.

Toelichting: Nihil

3.2.3 Verkeersveiligheid

De verkeersveiligheid op het domein van de instelling en in de onmiddellijke omgeving kan nog worden geoptimaliseerd.

Toelichting: Op de hoofdvestigingsplaats zijn er reële risico's op ongevallen tussen auto's en voetgangers: de inrit is smal en wordt door autobestuurders, tegen de regels in, occasioneel ook als uitgang gebruikt.

¹ Comité: het comité preventie en bescherming op het werk of een ander overlegorgaan (overlegcomité, personeelsvergadering, werkgroep ...) dat – in die gevallen waar het wettelijk mogelijk is – de taken van het comité preventie en bescherming op het werk op zich neemt.

3.2.4 *Brandveiligheid*

Er zijn tekorten met betrekking tot brandveiligheid die tijdelijk aanvaardbaar zijn.

Toelichting: Het brandpreventieverslag van de hoofdvestigingsplaats is "ongunstig". Er is geen controleattest voor het mazoutreservoir in LP3.

3.2.5 *Evacuatie*

De instelling organiseert en evalueert evacuatieoefeningen conform de regelgeving.

Toelichting: Nihil

3.2.6 *Veiligheid van de elektrische installatie(s) en liften*

De elektrische installatie(s) en de liften voldoen. Er werd gevolg gegeven aan alle opmerkingen uit de keuringsverslagen.

Toelichting: Nihil

3.2.7 *Veiligheid van toestellen²*

De vigerende reglementering met betrekking tot een veilig gebruik van toestellen wordt voldoende nageleefd.

Toelichting: Nihil

3.3 **Gezondheid en hygiëne**

3.4 **Milieu**

3.4.1 *Omgaan met gevaarlijke producten*

De manier waarop de instelling met gevaarlijke producten omgaat, vertoont tekorten die tijdelijk aanvaardbaar zijn.

Toelichting: Het centrum is niet in het bezit van een asbestinventaris voor de hoofdvestigingsplaats (LP1), LP3 en LP8.

3.4.2 *Zwembaden*

Niet van toepassing

Toelichting: Nihil

² Toestellen: alles (apparaten, speeltuigen, installaties, machines, werkposten, gereedschappen, ...) wat mogelijk aanleiding kan geven tot een verhoogd risico voor personeel en/of leerlingen/cursisten.

4. STERKTES EN ZWAKTES

4.1 Relevante aspecten waarin de instelling goed is

- Het centrum kan een beroep doen op de sterk uitgebouwde preventiedienst van het bestuur.
- De provincie beschikt over een eigen gestructureerde facility dienst. De gebouwen ogen netjes.
- Het budget 2012 voorziet middelen voor aangepaste stoelen in de taalklassen en de ICT-lokalen in de hoofdvestigingsplaats.

4.2 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren

- Het comité kan zijn formele werking nog beter uitbouwen.
- De lokale PA verdient een volwaardige plaats in de centrumorganisatie. Duidelijke afspraken zijn hierbij noodzakelijk.
- De opmaak van risicoanalyses en de analyse van ongevallen en incidenten bij cursisten verdient meer aandacht en een gestructureerde aanpak.
- De verkeersveiligheid op de hoofdvestigingsplaats kan beter worden geregeld.
- Het centrum heeft dringend duidelijkheid nodig over zijn huisvesting, zodat hieraan adequate acties kunnen worden gekoppeld.

4.3 Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren

- Tegen september 2015. Zorg voor brandpreventieverslagen zonder de eindconclusie "ongunstig".
- Tegen september 2015. Zorg dat er een conformiteitsattest is voor de mazoutreservoirs.
- Tegen september 2015. Maak geactualiseerde asbestinventarissen op.

5. ADVIES

In uitvoering van het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 is het advies gunstig beperkt in de tijd voor de erkenningsvoorwaarden met betrekking tot bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne.

Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren:

- Tegen september 2015. Zorg voor brandpreventieverslagen zonder de eindconclusie "ongunstig".
- Tegen september 2015. Zorg dat er een conformiteitsattest is voor de mazoutreservoirs.
- Tegen september 2015. Maak geactualiseerde asbestinventarissen op.

6. REGELING VOOR HET VERVOLG

Het bestuur van de instelling moet vanaf 1 januari 2015 kunnen aantonen dat er voldoende geredieerd werd om de tekorten volgens de vooropgestelde termijnen weg te werken.

Namens het inspectieteam, de inspecteur-verslaggever

Dirk Fiers

Datum: 10/01/2012

Voor kennisname namens de directie/het schoolbestuur:

Thomas Heus